



1階平面図 A1:S=1/150 A3:S=1/300

屋内階段  
(鉄骨造、2回転)  
幅 1220 ≧ 1200  
踏面 270 ≧ 240  
蹴上 145 ≧ 200  
両側手摺  
階段裏:強化  
Pbt=21+21

屋内避難階段  
(鉄骨造、2回転)  
幅 1220 ≧ 1200  
踏面 260 ≧ 240  
蹴上 176 ≧ 200  
両側手摺

防火区画	防火区画: 堅穴区画 異種用途区画 面積区画 1時間耐火強化Pbt=9.5+強化Pbt=12.5両面2重張りGW24kg品 LGS千鳥 デッキまで 区画折り返し900
防火区画	防火区画: 堅穴区画 異種用途区画 面積区画 1時間耐火強化Pbt=9.5+強化Pbt=12.5両面2重張り LGS デッキまで 区画折り返し900
防火区画	防火上主要な間仕切り: 1時間耐火 Pbt=9.5+強化Pbt=12.5両面2重張り LGS デッキまで ※防煙区画を兼ねる
間仕切り壁	間仕切り壁 ※防煙区画を兼ねる
防煙区画	防煙区画: 垂れ壁H=500以上 線入りガラスt=6.8もしくは 不燃加ガラス
防	常時閉鎖式防火設備 (一号 遮炎)
防	常時閉鎖式防火設備 (二号 遮炎遮煙)
防	随時閉鎖式防火設備 (一号 遮炎)
防	随時閉鎖式防火設備 (二号 遮炎遮煙)
特	随時閉鎖式特定防火設備 (一号 遮炎)
特	随時閉鎖式特定防火設備 (二号 遮炎遮煙)
特	常時閉鎖式特定防火設備 (一号 遮炎)
特	常時閉鎖式特定防火設備 (二号 遮炎遮煙)
網	防火設備 (網入りガラス)

<自>	自然排煙	
<ハ-4>	H12告1436号第四号ニ(四)	※特記なき、非居室の排煙についてはH12告1436号第四号ニ(二)を適用
▼	消火器	
▽	非常用出入口に代わる窓	

--- 移動円滑経路