



屋内避難階段(鉄骨造)  
幅 1220 ≧ 1200  
踏面 260 ≧ 240  
蹴上 176 ≧ 200  
両側手摺

屋外避難階段(鉄骨造)  
幅 910 ≧ 900  
踏面 250 ≧ 240  
蹴上 198 ≧ 200  
両側手摺 H=1150

R階平面図 A1:S=1/150 A3:S=1/300

※車椅子駐車場の誘導標識は建物入口に近いので案内板を兼用とする  
※廊下は段差なしとし、階段も含めすべりにくい仕上げとする  
※E1及び壁でも階には構構を設置  
※H10内には簡易型防球ネット、ネット支柱を設置すること  
※体育館内の柱型には、クッションを設置すること  
※EPS、PSは水平区画とする

	防火区画：壁穴区画 異種用途区画 面積区画 1時間耐火強化Pb=9.5+強化Pb=12.5両面2重張りGW24kg品 LGS千鳥 デッキまで 区画折り返し900
	防火区画：壁穴区画 異種用途区画 面積区画 1時間耐火強化Pb=9.5+強化Pb=12.5両面2重張り LGS デッキまで 区画折り返し900
	防火上主要な間仕切り：1時間耐火 Pb=9.5+強化Pb=12.5両面2重張り LGS デッキまで ※防煙区画を兼ねる
	間仕切り壁 ※防煙区画を兼ねる
	防煙区画：垂れ壁H=500以上 線入りガラスt=6.8 もしくは 不燃ガラス
	常時閉鎖式防火設備(一号 遮炎)
	常時閉鎖式防火設備(二号 遮炎遮煙)
	随時閉鎖式防火設備(一号 遮炎)
	随時閉鎖式防火設備(二号 遮炎遮煙)
	随時閉鎖式特定防火設備(一号 遮炎)
	随時閉鎖式特定防火設備(二号 遮炎遮煙)
	常時閉鎖式特定防火設備(一号 遮炎)
	常時閉鎖式特定防火設備(二号 遮炎遮煙)
	防火設備(網入りガラス)
	自然排煙
	H12告1436号第四号ニ(四) ※特記なき、非居室の排煙については H12告1436号四号ニ(二)を適用
	消火器
	非常用出入口に代わる窓

--- 移動円滑化経路